



— 発行 —  
下関市防災協会  
下関市岬之町 17-1  
☎083-233-9114



No.395

令和2年10月

— 監修 —  
下関市消防局  
予 防 課

# 秋季火災予防運動実施

11月9日(月)～11月15日(日)

「その火事を 防ぐあなたに 金メダル」

## 重点推進項目

- 住宅防火対策の推進
- 放火火災防止対策の推進
- 特定防火対象物等における防火安全対策の徹底
- 乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の推進
- 野焼き火災や林野火災等予防対策の推進
- 製品火災や電気火災、燃焼機器による火災の防止に向けた取組の推進
- 多数の者が集合する催しに対する火災予防指導の徹底
- 自然災害における火災発生防止対策の推進



下関市消防局 ・ 下関市防災協会

これから次第に寒さが増してくる中、暖房器具等の火気を使用する機会が多くなるため、火災発生の危険性が高くなります。このため、11月9日から一週間「秋の火災予防運動」が全国的に実施されます。自分の職場や家庭が火災になると思っている人はいませんが、火災はちょっとした油断や不注意から発生しています。


会員事業所におかれましても、この機会を通じて職場の防火を推進していただくため、防火管理者等が中心となって次の事項を励行し、火災のない明るい職場づくりに努めましょう。

- 消火、通報、避難訓練の実施
- 火気使用設備、消防用設備等の点検整備
- 階段や通路などの避難経路の安全確保
- 全従業員に対する防火教育

# 気を付けよう新型コロナウイルス対策！

## ◎飛沫感染防止用ビニールシートの設置について◎

飲食店・物品販売・病院・福祉施設・事務所など  
感染防止対策をされている皆様へ




飛沫感染防止用ビニールシートに着火する火災が発生しています。

新型コロナウイルス感染症から利用者を守るとともに火災からもお客様や従業員をまもりましょう。


- 火気の近くに設置しない  
火気使用設備・器具や白熱電球等の熱源から距離をとって設置してください。  
(特に厨房周りは注意してください)
- 消防用設備等への影響がある場所に設置しない  
設置する位置によっては、スプリンクラー設備の散水障害になったり、自動火災報知設備の感知器が火災を有効に感知できなくなる恐れがあります。
- 避難上支障になる場所に設置しない  
避難の際に通り返けができなくなるなど、避難の障害となる場所には設置しないでください。
- その他  
必要に応じて、燃えにくいものを使用しましょう。  
難燃性や不燃性のビニールシートも販売されています。

## ◎消毒用アルコールの安全な取扱いについて◎

★ 消毒用アルコールを使用するときは、火気の近くで使用しないようにしましょう。



★ 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所は避けましょう。



★ 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意しましょう。


また、詰め替えた容器に“消毒用アルコール”や“火気厳禁”などの注意事項を記載してください。

なお、容器の最大容積が500mlを超える容器には「危険物の品名」「危険等級Ⅱ」「化学名」「水溶性」「数量」「火気厳禁」の表示が必要です。



火気厳禁  
第4類アルコール類  
(エタノール)  
危険等級Ⅱ  
(水溶性)  
600ml

★ 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰め替えなどにより、アルコールの可燃性蒸気が滞留するおそれがある場合には、通気性の良い場所や換気が行われている場所で行いましょう。  
また、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧を行うことはさげましょう。



\*\*\*\*\*

### お知らせ

ホームページを開設しています！

下関市防災協会のホームページを開設し、当協会の最新情報や会報をお知らせするほか、消防法令の改正情報や各種試験・講習会の案内を掲載しておりますので、是非ともご活用くださいますようご案内申し上げます

<https://shimo-bou.jp>

Tel 233-9114

下関市防災協会

《振込先》  
協会にお問い合わせをお願いいたします。

★ 会員皆様方のご協力を得まして現在事業を進めていますが、今年度の会費が未納となっております。お早めに納入して頂きますようお願い申し上げます。

事務局たより

★ 会費納入のお願い